



- | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input checked="" type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tél.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tél.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tél.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 25 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tél.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Resi.

| | |
|--|---|
| Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Guy Van Looveren</u> BTW nr: of identiteitskaartnr: Stroomleverancier: <u>Electabel</u> Meter nr: stand: Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief - | VERSLAG nr: <u>H19-142904-03</u> Lid nr: Ontvangstbewijs nr: Installatie: Naam: Adres: <u>Noordlaan 53A</u> <u>3040 Zandvliet</u> Datum onderzoek: Eigenaar of aangestelde: Tel.: Naam, Voornaam: <u>Van den Broeke</u> <u>iden</u> Adres: Aanvrager: |
|--|---|

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI. art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: DD5
 Omschrijving aansluiting: Ondergrond Kabeltype: EXIB Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13
 Type aardelektrode: 803 Spreidingsweerstand: 7 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

De hoofddifferentieel was werd (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 4-10-2025 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS MAG MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: schema
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr. Handtekening